

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 0432 - CPD - 210006030

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie oder CPD) in der jeweils aktuellen Fassung wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Windleitflächenlüfter Typ PK-WLF-AF

[Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) für den Einsatzbereich Dach - Besondere Verwendungshinweise siehe Anlage zu diesem EG-Konformitätszertifikat]

in Verkehr gebracht durch

PÖTTER-KLIMA Gesellschaft für Service- und Regelsysteme mbH
Oeseder Feld 9 - 15
D - 49124 Georgsmarienhütte

und erzeugt im Herstellwerk

PÖTTER-KLIMA Gesellschaft für Service- und Regelsysteme mbH
Oeseder Feld 9 - 15
D - 49124 Georgsmarienhütte

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 - MPA NRW - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12101-2: 2003-09

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27.03.2012 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, den 21.06.2012



Tanja Friedrich, Dipl.-Ing.
Leiterin der Zertifizierungsstelle



**Anlage zum EG-Konformitätszertifikat
Nr. 0432 - CPD - 210006030**

vom 21.06.2012

Das EG-Konformitätszertifikat Nr.: 0432 - CPD - 210006030 gilt für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgerate (NRWG) der Firma

PÖTTER-KLIMA Gesellschaft für Service- und Regelsysteme mbH
Oeseder Feld 9 - 15
D - 49124 Georgsmarienhütte

mit den Produktzeichnungen

Windleitflächenlüfter Typ PK-WLF-AF

und den folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Wesentliche Eigenschaften	Abs.	Klassifizierung ¹⁾	Nachweis	Prüfstelle
Auslöseelement, Öffnungsmechanismus	4.1 thermisch-elektrisch 4.2 optisch-elektrisch	EN12259-1	0432	
Funktionssicherheit	7.1 Re 1000 Typ B mit Doppelfunktion	1368-CPD-P-131/2011-C	1368	
Funktionssicherheit, Windlast	7.4 WL 1500	1368-CPD-P-046/2011-F	1368	
Wirksamkeit der Rauch- und Wärmeableitung, Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche	6 A _a -Werte	1368-CPD-P-039/2011-B	1368	
Leistung unter Brandbedingungen, Feuerwiderstand – mechanische Integrität	7.5 B30030	210006030-WB-KB	0432	
Öffnung unter Umweltbedingungen	7.2 SL 500	1368-CPD-P-132/2011-D	1368	
	7.3 T (00)	1368-CPD-P-133/2011-E	1368	
Brandverhalten von Baustoffen	7.5.2.1 E	210006030-WB-KB	0432	

¹⁾ Die A_a-Werte sind den angegebenen Nachweisen zu entnehmen. A_a-Werte und Klassifizierungen gelten nur für die in den zugehörigen Nachweisen beschriebenen Abmessungen, Ausstattungen und Einbaulagen der NRWG.

Diese Anlage (Stand: 21.06.2012) ist nur in Verbindung mit dem o. g. EG-Konformitätszertifikat gültig.

Dortmund, den 21.06.2012



Tanja Friedrich, Dipl.-Ing.
Leiterin der Zertifizierungsstelle

Tanja Friedrich